



- MAAKÜTTEKONTUURI ALA

Paigaldatud plasttoru on PEM 40x2,4 PN6.

Maakontuuri pikkus on 20X450 jm.

Kaevude arv 2x10 tk.

Maatoru asetseb krundi piirist vähemalt 1 meetri kaugusel.

Maatoru asetseb majast vähemalt 1 meetri kaugusel.

Toru on paigaldatud vaba muruplatsi alla sammuga 1 m. Kõrghaljastus on säilitatud.

Säilitatavate puude juurest kaevati 1 m kaugusel puu võrast.

Kõrgepingekaabli orienteeruv asukoht on märgitud Maaameti kitsenduste kaardi andmete põhjal



Maaküte OÜ, +372 666 1308, info@maakyte.ee

Järvevana 7b, 10132 Tallinn

Reg nr: 11468373, MTR: EEP002583

Projekteerija Tõnu Tamm

Vastutav spetsialist Tõnu Tamm

Tellijä:

Objekt: Saku Gümnaasium

Aadress: Tallinna mnt 10 ja 10b, Saku alevik,
Saku vald, Harjumaa

Joonis: ASENDIPLAAN MAAKÜTTEKONTUURIGA

Töö nr.
201903271

Joonise nr.
SV-01

Staadium: TJ

Mõõtkava: 1:1000

Kuupäev:
18.10.2019

Formaat:
A3